



2014000372Z (2014)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb2016M4225

检 验 报 告

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司
产品型号名称	16-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 有衬里消防水带
检 验 类 别	型式试验


国家消防装备质量监督检验中心





国家消防装备质量监督检验中心 检验报告


No: Zb2016M4225

共04页 第01页

产品名称	有衬里消防水带	型 号	16-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司	检验类别	型式试验
生产者	泰州市泓源消防装备制造有限公司	生产日期	2016年11月09日
生产企业	泰州市泓源消防装备制造有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	水带3根; 衬里胶管2根	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016年11月11日
检验依据	GB 6246-2011 《消防水带》 CNCA-C18-03:2014 《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-07 《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。		
备 注	<div style="text-align: right;">  签发日期: 2016年12月12日 </div>		

批准: 

审核: 

编制: 

质量
★
检验
专用

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2016M4225

共04页 第02页

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司		
通讯地址	泰州市姜堰区华港镇溪东村		
联系电话	18121701666	传 真	0523-86134008

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No : Zb2016M4225

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|----------|------------------------|
| 1. 产品名称: | 有衬里消防水带 |
| 2. 型号规格: | 16-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 |
| 3. 生产者: | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 |
| 4. 生产企业: | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 |

二、产品特性描述

1. 编织层结构

经线材质、型号、股数: 涤纶长丝2000D×1股

纬线材质、型号、股数: 涤纶长丝1500D×5股

2. 编织层编织方法: 斜纹圆织

3. 衬里材质及衬里厚度: 聚氨酯, 厚度: 0.4±0.1mm

4. 外覆材质<适用时>: /

5. 外套结构<适用时>: /

6. 外套编织方法<适用时>: /

三、产品关键件描述

1. 纬线

名称: 涤纶长丝

型号规格: 1500D

生产企业: 浙江古纤道新材料股份有限公司

2. 聚氨酯衬里

型号规格: ER-88AS

生产企业: 高鼎精密材料股份有限公司

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

No: Zb2016M4225

产品型号: 16-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	标志	水带应以非黑色的有色线作带身中心线, 在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨, 清晰地印有: 产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。	合格
2	外观质量	编织层	合格
		衬里	合格
3	内径 (mm)	76.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ 0 \end{matrix}$	合格
4	长度 (m)	30 $\begin{matrix} +0.3 \\ 0 \end{matrix}$	30.15
5	单位长度质量 (g/m)	≤ 600	339
6	试验压力下状况	在试验压力下, 试样不得有渗漏现象。	合格
7	爆破压力 (MPa)	≥ 4.8	5.80
		无经线断裂现象。	合格
8	延伸率 (%)	≤ 5	2.4
9	膨胀率 (%)	≤ 5	3.9
10	扭转方向	不应产生逆时针扭转。	合格
11	可弯曲性	在0.8MPa的水压下, 当弯曲半径为1000mm时, 试样弯曲部分内侧应无明显折皱。	合格
12	黏附性	在55℃条件下, 试样承受0.01MPa的压强, 保持168 h 试样间应无粘附现象。	合格
13	耐低温性能	低温试验后, 试样能立即展开, 无卷曲现象, 并能再次卷紧, 且在设计工作压力下无渗漏。	合格
14	附着强度 织物层与衬里 (N/25mm)	≥ 20	47.8
15	扯断伸长率 (%)	≥ 280	439.6
16	扯断强度 (MPa)	≥ 12	54.1
17	热空气老化	附着强度 织物层与衬里 (%)	100.5
		爆破压力 (%)	95.2
18	耐磨性能	耐磨次数	100
		设计工作压力下状况	在设计工作压力下, 不应发生渗漏或破裂。
19	水带与消防接口连接性能	水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。	合格

国家消防装备质量监督检验中心



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2017081802000034

认证委托人: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产者: 泰州市泓源消防装备制造有限公司(H005754)

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇龙溪工业园

产品名称: 有衬里消防水带

认证单元: 16-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯

内含: 16-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-25: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB6246-2011

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-01

发(换)证日期: 2019年08月01日 有效期至: 2024年07月31日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>