



2014000372Z (2014)国认监认字(022)号



No Zb2016M4221

# 检 验 报 告

认证委托人 泰州市泓源消防装备制造有限公司

产品型号名称 13-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯  
有衬里消防水带

检 验 类 别 型式试验


国家消防装备质量监督检验中心



# 国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No: Zb2016M4221

共04页 第01页

产品名称	有衬里消防水带	型 号	13-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司	检验类别	型式试验
生产者	泰州市泓源消防装备制造有限公司	生产日期	2016年11月09日
生产企业	泰州市泓源消防装备制造有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	水带3根; 衬里胶管2根	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016年11月11日
检验依据	GB 6246-2011 《消防水带》 CNCA-C18-03:2014 《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-07 《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	<p>检验结果: 所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论: 合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             签发日期: 2016年12月12日         </div>		
备 注			

批准:

周维金

审核:

诸春

编制:

PJ. 12/1




国家消防装备质量监督检验中心  
检验报告

No: Zb2016M4221

共04页 第02页

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司		
通讯地址	泰州市姜堰区华港镇溪东村		
联系电话	18121701666	传 真	0523-86134008

产品照片





国家消防装备质量监督检验中心  
检验报告

No : Zb2016M4221

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

1. 产品名称: 有衬里消防水带
2. 型号规格: 13-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
3. 生产者: 泰州市泓源消防装备制造有限公司
4. 生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

二、产品特性描述

1. 编织层结构
- 经线材质、型号、股数: 涤纶长丝1500D×1股
- 纬线材质、型号、股数: 涤纶长丝840D×5股
2. 编织层编织方法: 斜纹圆织
3. 衬里材质及衬里厚度: 聚氨酯, 厚度: 0.4±0.1mm
4. 外覆材质<适用时>: /
5. 外套结构<适用时>: /
6. 外套编织方法<适用时>: /

三、产品关键件描述

1. 纬线
- 名称: 涤纶长丝
- 型号规格: 840D
- 生产企业: 浙江古纤道新材料股份有限公司
2. 聚氨酯衬里
- 型号规格: ER-88AS
- 生产企业: 高鼎精密材料股份有限公司

一致性检查结论: 符合



## 检验结果汇总表

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

No: Zb2016M4221

产品型号: 13-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯

共04页 第04页

序号	检 验 项 目	标 准 要 求	检 验 结 果
1	标 志	水带应以非黑色的有色线作带身中心线, 在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨, 清晰地印有: 产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。	合格
2	外观质量		
	编织层	织物层应编织得均匀, 表面整洁; 无跳双经、断双经、跳纬及划伤。	合格
	衬里	厚度应均匀, 表面应光滑平整, 无折皱或其它缺陷。	合格
3	内 径 (mm)	63.5 $\begin{matrix} +2.0 \\ 0 \end{matrix}$	合格
4	长 度 (m)	30 $\begin{matrix} +0.3 \\ 0 \end{matrix}$	30.10
5	单位长度质量 (g/m)	$\leq 480$	228
6	试验压力下状况	在试验压力下, 试样不得有渗漏现象。	合格
7	爆破压力 (MPa)	$\geq 3.9$	4.70
		无经线断裂现象。	合格
8	延伸率 (%)	$\leq 5$	0.6
9	膨胀率 (%)	$\leq 5$	3.3
10	扭转方向	不应产生逆时针扭转。	合格
11	可弯曲性	在0.8MPa的水压下, 当弯曲半径为1000mm时, 试样弯曲部分内侧应无明显折皱。	合格
12	黏附性	在55℃条件下, 试样承受0.01MPa的压强, 保持168 h 试样间应无粘附现象。	合格
13	耐低温性能	低温试验后, 试样能立即展开, 无卷曲现象, 并能再次卷紧, 且在设计工作压力下无渗漏。	合格
14	附着强度 织物层与衬里 (N/25mm)	$\geq 20$	58.7
15	扯断伸长率 (%)	$\geq 280$	436.9
16	扯断强度 (MPa)	$\geq 12$	56.5
17	热空气老化	附着强度 织物层与衬里 (%)	$\geq 75$
		爆破压力 (%)	$\geq 75$
18	耐磨性能	耐磨次数	100
		设计工作压力下状况	在设计工作压力下, 不应发生渗漏或破裂。
19	水带与消防接口连接性能	水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。	合格

国家消防装备质量监督检验中心





# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2017081802000031

认证委托人: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产者: 泰州市泓源消防装备制造有限公司(H005754)

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇龙溪工业园

产品名称: 有衬里消防水带

认证单元: 13-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯

内含: 13-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-25: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB6246-2011

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-01

发(换)证日期: 2019年08月01日 有效期至: 2024年07月31日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>